

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## КАРАР

от 22.11.2017 г.

№ 32

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Майскогорского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Майскогорское сельское поселение» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Рекомендуемый перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Майскогорского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (Приложение 1).

1.2. Рекомендуемый перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, подлежащих оснащению на территориях общего пользования населенных пунктов Майскогорского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (Приложение 2).

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собственности, находящихся на территории Майскогорского сельского поселения:

2.1.обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления;

2.2.первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

2.3.обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению;

2.4.определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

3. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

3.1.иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению.

3.2.содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

4.Постановление исполнительного комитета Майскогорского сельского поселения от 29.12.2015 года за №27 «Об обеспечении первичных мер безопасности на территории муниципального образования Майскогорского сельского поселения Нижнекамского муниципального района РТ» считать утратившим силу.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



С.Н. Шумилов

Приложение №1  
к постановлению Руководителя  
Исполнительного комитета  
Майскогорского сельского  
поселения Нижнекамского  
муниципального района  
от 22.11.2017 года №32

**Рекомендуемый перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Майскогорского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан**

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защищаемая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный)	ящик с песком емкостью 0,5 куб. м	бочка с водой и ведро	багор, топор, лопата
1	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1 (*)
2	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1
3	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
4	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2  
к постановлению Руководителя  
Исполнительного комитета  
Майскогорского сельского  
поселения Нижнекамского  
муниципального района  
от 22.11.2017 года №32

**Рекомендуемый перечень  
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,  
подлежащих оснащению на территориях общего пользования населенных  
пунктов Майскогорского сельского поселения Нижнекамского  
муниципального района Республики Татарстан**

№ п/ п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4	2  1 2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 x 1 м	1
6	Лопата штыковая	1